

MiljönämndenHandläggare på miljökontoret
Stefan Jonsson
MiljöinspektörHans Eriksson
Viksbergsvägen 151
152 54 SÖDERTÄLJE

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillståndet gäller följande anläggning:

Fastighetsägare:	Hans Eriksson, adress enligt ovan
Fastighetsbeteckning:	Hjälmsättra 1:6, Södertälje kommun
Adress:	Viksbergsvägen 151
Anläggningstyp/fabrikat:	Tät markbädd, Wavin kompaktfiler
Slamavskiljare	Volym 1 m ³
Anslutna enheter	Bad, disk och tvätt. (WC kopplad till befintlig sluten tank)
Antal hushåll:	1
Personekvivalenter:	5
Ritningar med diarienummer:	2011-1422-13
Situationsplan med diarienummer:	2011-1422-13

Miljönämndens beslut

Tillstånd enligt inlämnade handlingar beviljas för ovanstående avloppsanläggning med förutsättning att nedanstående villkor för beslutet följs, se rubriken *Villkor för beslutet*.

Arbetet med anläggningen måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år för att detta tillstånd ska gälla. Om kommunalt avlopp byggs ut till fastigheten ska tillståndet omprövas.

Beslutet har fattats med stöd av 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt 1 kap. 1 § och 2 kap. 1-6 §§ miljöbalken (1998:808).

Villkor för beslutet

För detta tillstånd gäller följande villkor, generellt samt beträffande byggnation, kvalitetskontroll i samband med byggnation, skötselkrav och service:

1. Generellt:

1.1. Uppgifterna i ansökan är bindande:

Anläggningen ska dimensioneras, utföras och placeras i enlighet



med uppgifterna i ansökan, om inte något annat framgår av villkoren nedan. Önskemål om ändringar måste beviljas av miljökontoret.

1.2. Slutgiltig situationsplan med utlopp till dike samt ritning med tätskikt på markbädd ska inlämnas till miljökontoret när anläggningen är färdigställd, tillsammans med kvalitetsredovisningen (se nedan)

1.3. Notera att egen sugslang kan behövas för slamsugning. Kontakta Telge Återvinning för mer information.

1.4. Avloppsanläggningen ska klara följande funktionskrav:

Avloppsanläggningen ska så länge den brukas ha den reningseffekt avseende totalfosfor, totalkväve, BOD7 och mikroorganismer som tillverkaren anger i sina specifikationer, och som är normal för anläggningstypen.

2. Byggnation:

2.1. Anläggningen får inte placeras närmare tomtgräns än fem meter

Anläggningen får inte placeras närmare tomtgräns än fem meter utan skriftligt medgivande från ägarna till den angränsande fastigheten.

2.2. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till anläggningen.

2.3. Avloppsstammen ska vara luftad övernock:

I Boverkets byggregler finns instruktioner om hur avloppsstammen ska vara luftad.

2.4. Slamavskiljaren ska vara godkänd

Slamavskiljaren ska beträffande utformning och funktion uppfylla kraven för så kallad P-märkning och ha kapacitet enligt klassningen BDT1, det vill säga bad-, disk- och tvättvatten för 1 hushåll.

2.5. Slamavskiljare ska förankras och dräneras

För att undvika sättningar, skador och läckage, exempelvis vid hög grundvattennivå, måste slamavskiljaren förankras och förses med behövlig dränering. Installation ska ske enligt fabrikantens anvisningar och enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets faktablad nr 3.

2.6. Den slutna tanken ska ha nivågivare och överflyllnadslarm.**2.7. Materialet i markbädden ska ha rätt kvalitet**

Grus och sand som används i markbädden får inte vara förorenat med stenmjöl, lera eller annat finmaterial på grund av risk för försämrade flödeskapacitet eller igensättning. Krossmaterial som används, exempelvis makadam, ska vara tvättat.

2.8. Alla spridningsledningar ska avslutas med inspektions-/luftningsrör.**2.9. Möjlighet till provtagning ska finnas**

Anläggningen måste byggas så att provtagning från fritt fallande inkommande samt renat vatten kan göras.

2.10. Utloppet ska klara drift året runt

Avloppsanläggningens utlopp ska vara frostsäkrat och ha tillräcklig flödeskapacitet året runt. Nivån i utloppsdiket får ej bli för hög och t ex orsaka att dikesvatten rinner in i anläggningen.

3. Kvalitetskontroll i samband med byggnation:**3.1. En kvalitetskontroll ska göras när anläggningen byggs**

Blanketten Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar ska fyllas i under anläggningsarbetet.

Blanketten undertecknas både av firman som installerar anläggningen och av innehavaren av detta tillstånd. Blanketten och fotodokumentation av installationsarbetet ska skickas till miljökontoret så fort anläggningen är klar.

4. Skötsel och service:**4.1. Fabrikantens och Naturvårdsverkets instruktioner ska följas**

Fabrikantens instruktioner om drift, skötsel, samt slamtömning ska åtföljas. Anläggningen ska i tillämpliga delar skötas och kontrolleras i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 6.

4.2. Olägenhet för människors hälsa och miljön får inte uppkomma

Anläggningen måste löpande drivas och kontrolleras så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer.

Slamtömning avgörande för anläggningens driftsäkerhet och miljön

Obs! Avloppsanläggningen måste slamtömmas rätt för att undvika miljöstörningar och att anläggningen drabbas av driftstörningar eller blir förstörd. Slamtömningen kommer att skötas av Telge Återvinning och kommer igång först när du lämnat in kvalitetsredovisningen ovan. I samband med detta får du en särskild blankett så att slamtömningen blir rätt.

Mer information om avlopp

För mer information om avlopp går det bra att ringa till miljökontoret eller läsa på www.avloppsguiden.se.

Samråd med sakägare

Berörda sakägare och intressenter, som exempelvis grannar, har tagit del av beslutsunderlaget i detta ärende.

Anläggningen ligger inom Bornsjöns vattenskyddsområde. Stockholm vatten AB och Länsstyrelsen kräver att markbäddar ska vara täta, vilket tillgodoses i detta tillstånd.

Fakturering

Avgiften för handläggning och registerhållning av detta ärende är 7120 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (2011-11-28, § 316). Faktura sänds separat.

För Miljönämnden

Stefan Jonsson
Miljöinspektör

Övrigt

- Observera att detta godkännande inte innebär att du fritas från skyldighet att söka lov eller tillstånd enligt annan lagstiftning.
- Detta beslut ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheter.

Bilagor:

1. Delgivningskvitto
2. Blanketten *"Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar"*
3. Naturvårdsverkets faktablad nr 3
4. Naturvårdsverkets faktablad nr 6

OBS! Delgivningskvittot som bifogas måste skrivas under och skickas tillbaka till miljökontoret snarast. Det är ett bevis på att du har fått det här beslutet.

Kopia av beslutet till:

1. Akten
2. Sökande
3. Samhällsbyggnadskontoret, Projekt och exploatering

Hur du överklagar detta beslut

Är du missnöjd med detta beslut så kan du överklaga det hos länsstyrelsen i Stockholms län. Ett överklagande måste göras skriftligt. Du ska skicka överklagan via Miljönämnden på denna adress

Miljönämnden, Södertälje kommun
151 89 Södertälje.

Efter att överklagan kommit in bedömer Miljönämnden om man ska ompröva beslutet. I annat fall skickas ärendet över till länsstyrelsen. **Överklagan måste komma till Miljönämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet, annars är den inte giltig.**

När du skriver och överklagar ska du tala om:

- vilket beslut det är som du överklagar. Ange beslutets diarienummer och datum då beslutet togs.
- varför du anser att beslutet är oriktigt.
- vilken ändring i beslutet som du vill ha.

Glöm inte att underteckna din överklagan.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till miljökontoret via kommunens växel på telefon 08-523 010 00.